



„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Odpowiedzi na zapytania do postępowania przetargowego:

Nr 2/Rb/2012

1. Udostępnione projekty i przedmiary w SWIZ nie zakładają remontu płyt balkonowych-tarasów natomiast udostępnione SST w pkt.5.2 zakładają :
 - izolacje przeciw wodne poziome tarasu;
 - izolacje termiczne tarasu;
 - warstwy ochronne;Czy w zakresie obecnego postępowania są roboty związane z remontem płyt balkonowych-tarasów? Jeżeli tak, to proszę o określenie rodzaju i ilości robót, które należy doliczyć w ofercie.

Na etapie przetargu nie przewiduje się remontu balkonów

2. W udostępnionych projektach w pkt. 7 występuje zapis : „Roboty towarzyszące w niezbędnym zakresie to: - odbudowa opaski odwadniającej, studzienek przyokiennych.” Czy Zamawiający zakłada wykorzystanie zdemontowanych płytek chodnikowych do ponownego ułożenia na opasce odwadniającej? Czy demontaż i odbudowa studzienek przyokiennych jest w zakresie obecnego postępowania? Jeżeli tak, to proszę o określenie rodzaju i ilości robót, które należy doliczyć w ofercie.

Zamawiający zakłada wykorzystanie zdemontowanych płytek chodnikowych do ponownego ułożenia

3. W udostępnionych projektach w pkt. 8.1 występują zapisy : „Powierzchnie kominów ponad dachem, oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki w okładzinie płaszczyzn i na nakrywach kominowych, następnie pokryć wyprawą cienko - powłokową w kolorystyce uzgodnionej w projekcie.” „Okładziny cementowe na kominach, ponad dachem budynku oraz czapki kominowe, należy wyremontować a następnie pokryć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, jak na elewacji.” Udostępnione przedmiary robót nie zakładają wykonania tynków cienkowarstwowych na powierzchni kominów nakryw kominów. Czy w zakresie obecnego postępowania są roboty związane z wykonaniem tynków cienkowarstwowych na kominach ? Jeżeli tak, to proszę o określenie rodzaju i ilości robót, które należy doliczyć w ofercie.

Na etapie przetargu nie przewiduje się tynku cienkowarstwowego na kominach